



## Certificado AENOR de Producto



075/000225

AENOR certifica que la organización

### GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS, S.L.

con domicilio social en CALLE DEL METALL, 4 POLIGONO INDUSTRIAL CAN SUCARRATS  
08630 ABRERA (Barcelona - España)

suministra **Cable eléctrico de distribución en media tensión con  
aislamiento de HEPR y cubierta de poliolefina. Sin  
propiedades especiales ante la reacción al fuego.**

conforme con UNE-HD 620-9E:2012/1M:2022

Designación HEPRZ1 AL  
Marca Comercial GENERAL CABLE [CNE] VULPREN CLASS  
Tensión de Servicio Uo/U (Um) 12/20 (24) kV; 18/30 (36) kV  
Limitación Conductor de Aluminio (K Al): 1x50 mm<sup>2</sup>; 1x95 mm<sup>2</sup>; 1x150 mm<sup>2</sup>;  
1x240 mm<sup>2</sup>; 1x400 mm<sup>2</sup>; 1x630 mm<sup>2</sup>.

Tipo 9E-1  
Obtención longitudinal Sin obtención

Centro de producción CRC-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI  
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 75.02.

Este certificado anula al 075/000225, de fecha 2022-01-31

Primera emisión 2020-01-16  
Modificación 2023-02-09  
Expiración 2027-01-27

Rafael GARCÍA MEIRO  
CEO





## AENOR Product Certificate



075/000225

AENOR certifies that the organization

### GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS, S.L.

registered office CALLE DEL METALL, 4 POLIGONO INDUSTRIAL CAN SUCARRATS  
08630 ABRERA (Barcelona - Spain)

supplies **Medium Voltage Power Distribution electric cable, HEPR insulated and PO sheathed. Without special reaction to fire characteristics.**

in compliance with UNE-HD 620-9E:2012/1M:2022

Designation HEPRZ1 AL  
Trade Mark GENERAL CABLE [CNE] VULPREN CLASS  
Rated Voltage U<sub>o</sub>/U (Um) 12/20 (24) kV; 18/30 (36) kV  
Restriction Aluminium Conductor (K Al): 1x50 mm<sup>2</sup>; 1x95 mm<sup>2</sup>; 1x150 mm<sup>2</sup>;  
1x240 mm<sup>2</sup>; 1x400 mm<sup>2</sup>; 1x630 mm<sup>2</sup>.

Type 9E-1  
Longitudinal obturation No obturation

Production site CRC-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI  
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - España)

Certification scheme In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with Specific Rules RP 75.02.

This certificate supersedes 075/000225, dated 2022-01-31

First issued on 2020-01-16  
Modified on 2023-02-09  
Validity 2027-01-27

Rafael GARCÍA MEIRO  
CEO

