



Certificado AENOR de Producto



075/000035

AENOR certifica que la organización

PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A.

con domicilio social en CARRETERA C-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - España)

suministra **Cable eléctrico de distribución en media tensión con
aislamiento de HEPR y cubierta de poliolefina. Sin
propiedades especiales ante la reacción al fuego.**

conforme con UNE-HD 620-9E:2024 (HD 620 S3:2023)

Designación	HEPRZ1 Al
Marca Comercial	PRYSMIAN [CNE] EPROTENAX H COMPACT
Tensión de Servicio Uo/U (Um)	12/20 (24) kV; 18/30 (36) kV
Limitación	Conductor de Aluminio (K Al): 1x50 mm ² ; 1x95 mm ² ; 1x150 mm ² ; 1x240 mm ² ; 1x400 mm ² ; 1x630 mm ² .
Tipo	9E-1
Obturbación longitudinal	Sin obturbación

Centro de producción CARRETERA C-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 75.02.

Este certificado anula al 075/000035, de fecha 2023-02-09

Primera emisión	2006-10-31
Modificación	2025-06-13
Expiración	2030-06-13

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



AENOR Product Certificate



075/000035

AENOR certifies that the organization

PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A.

registered office CARRETERA C-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - Spain)

supplies **Medium Voltage Power Distribution electric cable, HEPR insulated and PO sheathed. Without special reaction to fire characteristics.**

in compliance with UNE-HD 620-9E:2024 (HD 620 S3:2023)

Designation	HEPRZ1 Al
Trade Mark	PRYSMIAN [CNE] EPROTENAX H COMPACT
Rated Voltage U _o /U (Um)	12/20 (24) kV; 18/30 (36) kV
Restriction	Aluminium Conductor (K Al): 1x50 mm ² ; 1x95 mm ² ; 1x150 mm ² ; 1x240 mm ² ; 1x400 mm ² ; 1x630 mm ² .
Type	9E-1
Longitudinal obturation	No obturation

Production site CARRETERA C-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - Spain)

Certification scheme In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with Specific Rules RP 75.02.

This certificate supersedes 075/000035, dated 2023-02-09

First issued on	2006-10-31
Modified on	2025-06-13
Validity	2030-06-13

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com