



Certificado AENOR de Producto



075/000111

AENOR certifica que la organización

PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A.

con domicilio social en CARRETERA C-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - España)

suministra **Cable eléctrico de distribución en media tensión con aislamiento de polietileno reticulado, pantalla de tubo de aluminio y cubierta de poliolefina. Sin propiedades especiales ante la reacción al fuego.**

conforme con UNE-HD 620-10E2:2024 (HD 620 S3:2023)

Designación RH5Z1-OL AL
Marca Comercial PRYSMIAN [CNE] VOLTALENE
PRYSMIAN [CNE] VOLTALENE e-SenS

Tensión de Servicio U_o/U (Um) 12/20 (24) kV; 18/30 (36) kV
Limitación Conductor de Aluminio (K Al): 1x50 mm²; 1x95 mm²; 1x150 mm²;
1x185 mm²; 1x240 mm²; 1x400 mm²; 1x630 mm².
Tipo 10E-6


Centro de producción CARRETERA C-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 75.02.

Este certificado anula al 075/000111, de fecha 2025-06-13

Primera emisión 2011-04-11
Modificación 2026-03-31
Expiración 2031-03-31

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid, España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



AENOR Product Certificate



075/000111

AENOR certifies that the organization

PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A.

registered office CARRETERA C-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - Spain)

supplies **Medium Voltage Power Distribution electric cable, XLPE insulated, with tubular aluminium screen and PO sheathed. Without special reaction to fire characteristics.**

in compliance with UNE-HD 620-10E2:2024 (HD 620 S3:2023)

Designation RH5Z1-OL AL
Trade Mark PRYSMIAN [CNE] VOLTALENE
PRYSMIAN [CNE] VOLTALENE e-SenS

Rated Voltage U₀/U (Um) 12/20 (24) kV; 18/30 (36) kV
Restriction Aluminium Conductor (K Al): 1x50 mm²; 1x95 mm²; 1x150 mm²;
1x185 mm²; 1x240 mm²; 1x400 mm²; 1x630 mm².

Type 10E-6

Production site CARRETERA C-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - Spain)

Certification scheme In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with Specific Rules RP 75.02.

This certificate supersedes 075/000111, dated 2025-06-13

First issued on 2011-04-11
Modified on 2026-03-31
Validity 2031-03-31

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

