



Certificado AENOR de Producto



075/000115

AENOR certifica que la organización

PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A.

con domicilio social en CARRETERA C-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - España)

suministra **Cable eléctrico de distribución en media tensión con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. No propagador de la llama y con baja emisión de humos y gases ácidos y corrosivos.**

conforme con UNE-HD 620-10E1:2024 (HD 620 S3:2023)

Designación RHZ1-OL (S)
Marca Comercial PRYSMIAN [CNE] VOLTALENE

Más información en el anexo.

Centro de producción CARRETERA C-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 75.02.

Este certificado anula al 075/000115, de fecha 2022-01-31

Primera emisión 2011-12-01
Modificación 2025-06-13
Expiración 2030-06-13

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

075/000115

Anexo al Certificado

Designación RHZ1-OL (S)
Marca Comercial PRYSMIAN [CNE] VOLTALENE

Tensión de Servicio Uo/U (Um)	Limitación	Tipo	Obturación longitudinal
6/10 (12) kV; 8,7/15 (17,5) kV; 12/20 (24) kV; 18/30 (36) kV	Conductor Aluminio (K Al): 1x50 mm ² ; 1x95 mm ² ; 1x150 mm ² ; 1x240 mm ² ; 1x400 mm ² ; 1x630 mm ² . Conductor Cobre (K): 1x500 mm ² ; 1x630 mm ² .	10E-4	En pantalla (OL)

Primera emisión 2011-12-01
Modificación 2025-06-13
Expiración 2030-06-13



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR



AENOR Product Certificate



075/000115

AENOR certifies that the organization

PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A.

registered office CARRETERA C-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - Spain)

supplies **Medium Voltage Power Distribution electric cable, XLP
insulated and PO sheathed. Non flame propagating and
low emission of smoke and gasses acid and corrosive.**

in compliance with UNE-HD 620-10E1:2024 (HD 620 S3:2023)

Designation RHZ1-OL (S)
Trade Mark PRYSMIAN [CNE] VOLTALENE

See annex for more information.

Production site CARRETERA C-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - Spain)

Certification scheme In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has
verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR
performs these tasks periodically while the Certificate has not been
cancelled, in accordance with Specific Rules RP 75.02.

This certificate supersedes 075/000115, dated 2022-01-31

First issued on 2011-12-01
Modified on 2025-06-13
Validity 2030-06-13

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



AENOR Product Certificate

075/000115

Annex to Certificate

Designation RHZ1-OL (S)
Trade Mark PRYSMIAN [CNE] VOLTALENE

Rated Voltage Uo/U (Um)	Restriction	Type	Longitudinal obturation
6/10 (12) kV; 8,7/15 (17,5) kV; 12/20 (24) kV; 18/30 (36) kV	Aluminium Conductor (K Al): 1x50 mm ² ; 1x95 mm ² ; 1x150 mm ² ; 1x240 mm ² ; 1x400 mm ² ; 1x630 mm ² . Copper Conductor (K): 1x500 mm ² ; 1x630 mm ² .	10E-4	Screen (OL)

First issued on 2011-12-01
Modified on 2025-06-13
Validity 2030-06-13



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com