

AENOR



Certificado AENOR de Producto



075/000222

AENOR certifica que la organización

GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS, S.L.

con domicilio social en CALLE DEL METALL, 4 POLIGONO INDUSTRIAL CAN SUCARRATS
08630 ABRERA (Barcelona - España)

suministra **Cable eléctrico de distribución en media tensión con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. No propagador del incendio y con baja emisión de humos y gases ácidos y corrosivos.**

conforme con UNE-HD 620-10E1:2024 (HD 620 S3:2023)

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción CR C-15 KM 2. PL. MASIA D'EN NOTARI
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 75.02.

Este certificado anula al 075/000222, de fecha 2022-01-31

Primera emisión 2020-01-16
Modificación 2026-04-08
Expiración 2031-04-08

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO





Certificado AENOR de Producto

075/000222

Anexo al Certificado

Designación	Marca Comercial	Tensión de Servicio U ₀ /U (Um)	Limitación	Tipo	Obturación longitudinal
RHZ1-OL (AS) AL - 12/20 kV	GENERAL CABLE [CNE] EXZHELLENT CLASS	12/20 (24) kV	Conductor de Aluminio (K Al): 1x95 mm ² ; 1x150 mm ² ; 1x240 mm ² ; 1x400 mm ² ; 1x630 mm ² .	10E-5	En pantalla (OL)
RHZ1-OL (AS) AL - 18/30 kV	GENERAL CABLE [CNE] EXZHELLENT CLASS	18/30 (36) kV	Conductor de Aluminio (K Al): 1x95 mm ² ; 1x150 mm ² ; 1x240 mm ² ; 1x400 mm ² ; 1x630 mm ² .	10E-5	En pantalla (OL)
RHZ1-20L (AS) AL - 12/20 kV	GENERAL CABLE [CNE] EXZHELLENT CLASS	12/20 (24) kV	Conductor de Aluminio (K Al): 1x95 mm ² ; 1x150 mm ² ; 1x240 mm ² ; 1x400 mm ² ; 1x630 mm ² .	10E-5	En conductor y pantalla (20L)
RHZ1-20L (AS) AL - 18/30 kV	GENERAL CABLE [CNE] EXZHELLENT CLASS	18/30 (36) kV	Conductor de Aluminio (K Al): 1x95 mm ² ; 1x150 mm ² ; 1x240 mm ² ; 1x400 mm ² ; 1x630 mm ² .	10E-5	En conductor y pantalla (20L)

Primera emisión 2020-01-16
Modificación 2026-04-08
Expiración 2031-04-08





AENOR Product Certificate




075/000222


AENOR certifies that the organization

GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS, S.L.

registered office	CALLE DEL METALL, 4 POLIGONO INDUSTRIAL CAN SUCARRATS 08630 ABRERA (Barcelona - Spain)
supplies	Medium Voltage Power Distribution electric cable, XLPE insulated and PO sheathed. Non fire propagating and low emission of smoke and gasses acid and corrosive.
in compliance with	UNE-HD 620-10E1:2024 (HD 620 S3:2023)
References	Specified in Annex to the Certificate
Production site	CR C-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI 08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - Spain)
Certification scheme	In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with Specific Rules RP 75.02.
	This certificate supersedes 075/000222, dated 2022-01-31
First issued on	2020-01-16
Modified on	2026-04-08
Validity	2031-04-08

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO





AENOR Product Certificate

075/000222

Annex to Certificate

Designation	Trade Mark	Rated Voltage U ₀ /U (Um)	Restriction	Type	Longitudinal obturation
RHZ1-OL (AS) AL - 12/20 kV	GENERAL CABLE [CNE] EXZHELLENT CLASS	12/20 (24) kV	Aluminium Conductor (K Al): 1x95 mm ² ; 1x150 mm ² ; 1x240 mm ² ; 1x400 mm ² ; 1x630 mm ² .	10E-5	Screen (OL)
RHZ1-OL (AS) AL - 18/30 kV	GENERAL CABLE [CNE] EXZHELLENT CLASS	18/30 (36) kV	Aluminium Conductor (K Al): 1x95 mm ² ; 1x150 mm ² ; 1x240 mm ² ; 1x400 mm ² ; 1x630 mm ² .	10E-5	Screen (OL)
RHZ1-20L (AS) AL - 12/20 kV	GENERAL CABLE [CNE] EXZHELLENT CLASS	12/20 (24) kV	Aluminium Conductor (K Al): 1x95 mm ² ; 1x150 mm ² ; 1x240 mm ² ; 1x400 mm ² ; 1x630 mm ² .	10E-5	Conductor and screen (20L)
RHZ1-20L (AS) AL - 18/30 kV	GENERAL CABLE [CNE] EXZHELLENT CLASS	18/30 (36) kV	Aluminium Conductor (K Al): 1x95 mm ² ; 1x150 mm ² ; 1x240 mm ² ; 1x400 mm ² ; 1x630 mm ² .	10E-5	Conductor and screen (20L)

First issued on 2020-01-16
Modified on 2026-04-08
Validity 2031-04-08

