



Certificado AENOR de Producto



075/000224

AENOR certifica que la organización

GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS, S.L.

con domicilio social en CALLE DEL METALL, 4 POLIGONO INDUSTRIAL CAN SUCARRATS
08630 ABRERA (Barcelona - España)

suministra **Cable eléctrico de distribución en media tensión con aislamiento de polietileno reticulado, pantalla de tubo de aluminio y cubierta de poliolefina. Sin propiedades especiales ante la reacción al fuego.**

conforme con UNE-HD 620-10E2:2024 (HD 620 S3:2023)

Designación	RH5Z1-OL AL
Marca Comercial	GENERAL CABLE [CNE] HERSATENE CLASS
Tensión de Servicio Uo/U (Um)	12/20 (24) kV; 18/30 (36) kV
Limitación	Conductor de Aluminio (K Al): 1x50 mm ² ; 1x95 mm ² ; 1x150 mm ² ; 1x185 mm ² ; 1x240 mm ² ; 1x400 mm ² ; 1x630 mm ² .
Tipo	10E-6

Centro de producción CR C-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 75.02.

Este certificado anula al 075/000224, de fecha 2022-03-11

Primera emisión	2020-01-16
Modificación	2025-06-13
Expiración	2030-06-13

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



AENOR Product Certificate



075/000224

AENOR certifies that the organization

GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS, S.L.

registered office CALLE DEL METALL, 4 POLIGONO INDUSTRIAL CAN SUCARRATS
08630 ABRERA (Barcelona - Spain)

supplies **Medium Voltage Power Distribution electric cable, XLPE insulated, with tubular aluminium screen and PO sheathed. Without special reaction to fire characteristics.**

in compliance with UNE-HD 620-10E2:2024 (HD 620 S3:2023)

Designation RH5Z1-OL AL
Trade Mark GENERAL CABLE [CNE] HERSATENE CLASS
Rated Voltage U_0/U (Um) 12/20 (24) kV; 18/30 (36) kV
Restriction Aluminium Conductor (K Al): 1x50 mm²; 1x95 mm²; 1x150 mm²; 1x185 mm²; 1x240 mm²; 1x400 mm²; 1x630 mm².
Type 10E-6


Production site CRC-15 KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - Spain)

Certification scheme In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with Specific Rules RP 75.02.

This certificate supersedes 075/000224, dated 2022-03-11

First issued on 2020-01-16
Modified on 2025-06-13
Validity 2030-06-13

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com