

AENOR

Certificado AENOR ◁ HAR ▷

r1) Certificado nº / Certificate nº	HAR/000703
r2) Fecha del Certificado / Date of the Certificate	2022-10-20
r3) Informe de ensayo nº / Test report nº	CEL-0881/16-1 Ed. 1
r4) Nombre y dirección del licenciario / Name and address of the licensee	GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS, S.L. CALLE DEL METALL, 4 POLIGONO INDUSTRIAL CAN SUCARRATS 08630 ABRERA (Barcelona – España/Spain)
r5) Dirección de la factoría / Address of the factory	POLIGONO INDUSTRIAL CAN SUCARRATS, CALLE DEL METALL, 4 08630 ABRERA (Barcelona – España/Spain)
r6) Descripción del marcado amonizado / Description of the Harmonization Marking	AENOR ◁ HAR ▷ o hilo negro (3 cm) rojo (1 cm) amarillo (9 cm) or thread black (3 cm) red (1 cm) yellow (9 cm)
r7) Norma Española / Spanish Standard	UNE-EN 50525-2-31:2012
r8) Norma Europea / European Standard	EN 50525-2-31:2011
r9) Tipo de producto / Type of product	N01.24 - CABLE FLEXIBLE UNIFILAR SIN CUBIERTA, CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO (PVC), PARA INSTALACIÓN FIJA (450/750 V)
r10) Designación / Designation	H07V-K
r11) Limitación / Restriction	GAMA COMPLETA
r12) Indicación de origen / Indication of origin	HILO VERDE/AMARILLO/AZUL
r13) Marca comercial / Trade Mark	GENERAL CABLE 1 GENLIS-F CLASS
r14) Certificado Sustituido / Superseded Certificate	HAR/000703, de fecha 2020-10-20

Este certificado se concede según las reglas del acuerdo HAR. El esquema de certificación cumple los criterios de un esquema tipo 5 indicados en la norma ISO/IEC 17067:2013 (Ensayo de tipo, inspección de fábrica con aseguramiento de la conformidad mediante ensayo de muestreo, seguimiento a la producción y seguimiento de mercado continuos). Los certificados concedidos por cualquier organismo miembro del acuerdo HAR tienen el mismo valor y validez en todos los países de los organismos miembros. El cumplimiento con los requisitos de las normas armonizadas arriba indicadas presupone la conformidad con los requisitos esenciales de seguridad de la directiva 2014/35/EU (Directiva de Baja Tensión).

This certificate is issued according to the rules of the HAR Agreement. The certification Scheme meets the criteria for type 5 Scheme laid down in the ISO/IEC 17067:2013 (Type Testing, Factory Inspection with assurance of conformity by continuous sample testing, production surveillance and market surveillance). The certificate issued by any Certification Body adhering to the HAR Agreement has the same worth and validity in all the other Certification Bodies' countries. Compliance with the requirements of the above listed Harmonised Standards carries a presumption of conformity with the essential safety requirements of Directive 2014/35/EU (Low Voltage Directive).

Fecha de caducidad / Date of expiry 2027-10-20



Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con nº 1/C-PR275
Product certification body accredited by ENAC, number 1/C-PR275